

Inspektions- und Wartungsintervalle für Bauteile in Trinkwasserinstallationen

Anlagenbauteil	Inspektion	Routinemäßige Wartung
Ungehinderter freier Auslauf (AA)		Halbjährlich
Freier Auslauf mit nicht kreisförmigem Überlauf (uneingeschränkt) (AB)		Halbjährlich
Freier Auslauf mit belüftetem Tauchrohr und Überlauf (AC)		Jährlich
Freier Auslauf mit Injektor (AD)		Halbjährlich
Freier Auslauf mit kreisförmigem Überlauf (eingeschränkt) (AF)		Jährlich
Freier Auslauf mit kreisförmigem Überlauf mit Mindestdurchmesser (Nachweis durch Prüfung oder Messung) (AG)		Jährlich
Systemtrenner mit kontrollierbarer druckreduzierter Zone (BA)	Halbjährlich	Jährlich
Systemtrenner mit unterschiedlichen nicht kontrollierbaren Druckzonen (CA)	Halbjährlich	Jährlich
Rohrbelüfter in Durchgangform (DA)		Jährlich
Rohrunterbrecher mit Lufteintrittsöffnung und beweglichem Teil (DB)		Jährlich
Rohrunterbrecher mit ständig geöffneten Lufteintrittsöffnungen (DC)		Halbjährlich
Kontrollierbarer Rückflussverhinderer (EA)		Jährlich
Nicht kontrollierbarer Rückflussverhinderer (EB)	Jährlich	Austausch alle 10 Jahre
Kontrollierbarer Doppelmückflussverhinderer (EC)		Jährlich
Nicht kontrollierbarer Doppelmückflussverhinderer (ED)	Jährlich	Austausch alle 10 Jahre
Rohrtrenner, nicht durchflussgesteuert (GA)	Halbjährlich	Jährlich
Rohrtrenner, durchflussgesteuert (GB)	Halbjährlich	Jährlich
Schlauchanschluss mit Rückflussverhinderer (HA)		Jährlich
Brauseschlauchanschluss mit Rohrbelüfter (HB)		Jährlich
Automatischer Umsteller (HC)		Jährlich
Rohrbelüfter für Schlauchanschlüsse, kombiniert mit Rückflussverhinderer (HD)		Jährlich
Druckbeaufschlagter Belüfter (LA)		Jährlich
Druckbeaufschlagter Belüfter, kombiniert mit nachgeschaltetem Rückflussverhinderer (LB)		Jährlich
Hydraulische Sicherheitsgruppe	Halbjährlich	Jährlich
Sicherheitsgruppe für Expansionswasser	Halbjährlich	Jährlich
Sicherheitsventil		Halbjährlich
Kombiniertes Druck-Temperaturventil		Halbjährlich
Sicherheitsventil für Expansionswasser		Halbjährlich
Druckminderer		Jährlich
Thermostatischer Mischer für Warmwasserbereiter	Halbjährlich	Jährlich
Thermostatischer Mischer für Warmwasserbereiter		Jährlich
Filter, rückspülbar (80 µm bis 150 µm)		Halbjährlich
Filter, nicht rückspülbar (80 µm bis 150 µm)		Halbjährlich
Filter (< 80 µm)		Halbjährlich
Dosiersystem	Alle 2 Monate	Halbjährlich
Enthärter	Alle 2 Monate	Halbjährlich
Elektrolytische Dosierungsanlage mit Aluminiumanoden	Alle 2 Monate	Halbjährlich
Filter mit aktiven Substanzen	Alle 2 Monate	Halbjährlich
Membranfilteranlage	Alle 2 Monate	Halbjährlich
Wassererwärmer	Alle 2 Monate	Jährlich
Leitungsanlage		Jährlich
Wasserzähler, kalt	Jährlich	Alle 6 Jahre
Wasserzähler, warm	Jährlich	Alle 5 Jahre
Gerät mit Quecksilberdampf-Niederdruckstrahlern	Alle 2 Monate	Halbjährlich
Nitratentfernungsanlage	Alle 2 Monate	Halbjährlich